

2.2. Внутренние повреждения (внутри дома):

(а) Помещения (комнаты, кухня, санузлы и т.д.):

• Прихожая/Коридор:

- Уровень затопления (высота от пола): 2-4 см
- Повреждение напольного покрытия (линолеум, ламинат, плитка, деревянный пол):
состояние удовлетворительное
- Состояние стен (обои, покраска, штукатурка): деревянные
удовлетворительное
- Потолок:
капитальной, демонтирована зашивка по периметру
- Повреждение мебели, предметов интерьера:
- Другое:

• Гостиная: (опишите аналогично прихожей)

- Уровень затопления: 2 см
- Напольное покрытие:
плитка, сост. удовлетворительное
- Стены:
дерево, покраска, сост. удовлетворительное
- Потолок:
капитальной, демонтирована расшиванием
- Мебель, предметы интерьера:
- Другое:

• Кухня: (опишите аналогично)

- Уровень затопления: 2 см
- Напольное покрытие:
плитка, сост. удовлетворительное
- Стены:
дерево, покраска, сост. удовлетворительное
- Потолок:
капитальной, демонтирована расшиванием
- Мебель (гарнитуры, стол, стулья):
- Бытовая техника (холодильник, плита, микроволновая печь и т.д.):
- Другое:

• Спальня(и): (опишите аналогично) 1 этаж

- Уровень затопления: 2-3 см
- Напольное покрытие:
вагонка, воздушная, необходим демонтаж
- Стены:
дерево, покраска,
- Потолок:
капитальной
- Мебель (кровать, шкаф, тумбочки):
- Другое:
спальни на 2-м этаже в удовлетворит. сост.

• Ванная комната/Туалет: (опишите аналогично)

- Уровень затопления: 2 см
- Напольное покрытие:
плитка, сост. удовлетворительное
- Потолок:
капитальной в удовлетворительном состоянии,
имеются следы воды по периметру

- Стены: племка, сост. удовлетворительное
- Сантехника (раковина, унитаз, ванна/душ): в удовлетворительном состоянии
- Другое: _____

(б) Инженерные системы:

- Электропроводка: отсутствует
- Система отопления: радиаторы демонтированы, СО отсутствует
- Система водоснабжения: демонтирована, КВС заведено в дом
- Система канализации: имеется, функционирует
- Система вентиляции: отсутствует, дом вентилируется естественным образом

3. Состояние имущества, пострадавшего в результате затопления:

- Мебель: отсутствует
- Бытовая техника: отсутствует
- Предметы интерьера (картины, ковры, шторы и т.д.): отсутствуют
- Одежда, личные вещи: отсутствуют
- Прочее: на 1м этаже необходимо заменить все зерное покрытие и коридки, а также на лестнице

4. Дополнительные примечания:

по всей периметру полей первого этажа присутствуют что-то похожее на плесень или грибок; необходимо сделать реконструкцию двери террасы.

Фото- и видеofиксация: К данному Акту прилагаются фото- и видеоматериалы, фиксирующие факт затопления и полученные повреждения (в количестве: 93 фотографии).

Настоящий акт составлен в Двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:

<u>[Подпись]</u>	Комиссия:	<u>[Подпись]</u>	С.И.И. С.И.И.
(подпись)		(должность, Ф.И.О.)	
<u>[Подпись]</u>		<u>[Подпись]</u>	Ашев со.к. представитель РЧ Соколова А.И.
(подпись)		(должность, Ф.И.О.)	
<u>[Подпись]</u>		<u>[Подпись]</u>	
(подпись)		(должность, Ф.И.О.)	

Собственники (наниматели) жилых помещений:

кв. № _____ / _____ / _____
 (подпись) (Ф.И.О.)
 кв. № _____ / _____ / _____
 (подпись) (Ф.И.О.)